

重庆市大渡口区 2022 年第三季度水龙头水质信息公布表
(城市)

| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
|-----------------------------------|-------------------|----|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------|----------------|
| | | | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度(铂 钴色度 单位) | 浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位) | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn 法, 以 O2 计,mg/L) | 肉眼 可见 物 | 游离余 氯 (mg/L) | | 二氧化氯 (mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、 异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |
| 1 | 坝坝鱼江湖菜(茄 子溪街道) | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.91 | 无 | 0.40 | | |
| 2 | 红灯笼火锅(茄子 溪街道) | 3 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.50 | | |
| 3 | 王明召诊所(九宫 庙街道) | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.90 | 无 | 0.43 | | |
| 4 | 百信快餐(新山村 街道) | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.00 | 无 | 0.40 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----|-----|-----|-----|----|------|---|------|---|------|--|--|
| 5 | 名洋发型设计烫染会所（跃进村街道） | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.95 | 无 | 0.43 | | |
| 6 | 锋味牛肉面（跃进村街道） | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.99 | 无 | 0.40 | | |
| 7 | 耙牛肉（九宫庙街道） | 3 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.99 | 无 | 0.26 | | |
| 8 | 汇爽红灯笼火锅（春晖路街道） | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.01 | 无 | 0.40 | | |
| 9 | 大渡口区疾病预防控制中心（春晖路街道） | 3 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.26 | 无 | 0.13 | | |

重庆市大渡口区 2022 年第三季度水龙头水质信息公布表
(农村)

| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
|-----------------------------------|--------------------|----|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | | 菌落总数 (CFU/ mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度(铂 钴色度 单位) | 浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位) | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn 法, 以 O2 计,mg/L) | 肉眼 可见 物 | 游离余氯 (mg/L) | | 二氧化氯 (mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、 异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |
| 1 | 小南海保卫处办 公室(跳蹬镇) | 3 | 64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.28 | 无 | --- | | |
| 2 | 特色牛肉粉 (八桥镇) | 3 | 53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.99 | 无 | 0.18 | | |